

Deney Adı		Gözetim
Deney Standardı		
Deneyde Kullanılan Cihazlar		
Müşteri (Customer)	Adı / Ünvanı	SELİMOĞLU İTHALAT İHRACAT GÖKHAN SELİMOĞLU
	Adres / Tel (Address / Tel)	TOZKOPARAN MAH. SERGİ SOK. 1102B 46. BLOK D:8 / GÜNGÖREN / İSTANBUL
Numune Adı ve Tanımı (Sample Name and Description)		FİRMA BEYANI:ERİYEN BAĞLANTI ELEMANI-73-100-183

SONUÇLAR (Results)

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TANIM	Eriyen Bağlantı Elemanının Belirli Sıcaklıkarda Kopma Testi
DEĞERLENDİRME	Kalibrasyon sertifikası kontrol edilmiş askılı terazi ile Firma tarafından teslim edilen numunenin yay mekanizmasının 5,5kg kuvvet ile gerdirildiği kontrol edilmiştir. Gerdirilen yay ile tutturulan "Eriyen Bağlantı Elemanı" sırasıyla 73°C-100°C-183°C ye çıkılarak Etüv ortamında test edilmiştir.
Diğer Bilgiler(Remarks)	Numune içerisindeki mekanizmaya bağlanan "Eriyen Bağlantı Elemanı"nın yukarıda adı geçen sıcaklıklara ulaşıldığında koptuğu gözlenmiştir.
Deney Personeli (Tested By)	ONAY (Approved By)
Harika YILDIZ	Onur İSLAK